

## דוחות איכות מים שנתי 2017

פתח תקווה:

דו"ח איכות מים לתקופה שבין 1.01-31.12.17

מספר בדיקות מקרוביאליות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
17	0	15	15	מקור מים
1197	*5	1197	1172	רשת אספקה
<b>1214</b>	<b>*5</b>	<b>1214</b>	<b>1187</b>	<b>סה"כ</b>

\* בוצע דיגום חוזר – תוצאות תקינות

מספר בדיקות כימיות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
3		3	3	בדיקות כימיות מליאות של בארות מי שתייה
1197	0	1197	1172	רשת אספקה – עכירות + כלור
44	0	44	44	רשת אספקה - מתכות
3	0	3	3	רשת אספקה - טריהלומתנים
13	0	13	13	רשת אספקה - פלואוריד
<b>1260</b>	<b>0</b>	<b>1260</b>	<b>1235</b>	<b>סה"כ</b>

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד תפעולי			סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	
264	0	264	רשת אספקה – כלור, עכירות, מוליכות וקשיות
<b>264</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>סה"כ</b>

מספר בדיקות			סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	
4	0	4	בית צרכן - בדיקות מקרוביאליות + מתכות
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>סה"כ</b>

**אלעד :**

**דו"ח איכות מים לתקופה שבין 1.01-31.12.17**

מספר בדיקות מקרוביאליות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
279	0	279	273	רשת אספקה
279	0	279	273	סה"כ

\* בוצע דיגום חוזר – תוצאות תקינות

מספר בדיקות כימיות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
279	0	279	273	רשת אספקה – עכירות + כלור
3	0	3	3	רשת אספקה - מתכות
1	0	1	1	רשת אספקה - טריהלומתנים
4	0	4	4	רשת אספקה - פלואוריד
287	0	287	281	סה"כ

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד תפעולי			סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	
4	0	4	רשת אספקה – כלור, עכירות, מוליכות וקשיות
4	0	4	סה"כ

**כפר ברא :**

**דו"ח איכות מים לתקופה שבין 1.01-31.12.17**

מספר בדיקות מקרוביאליות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
91		91	91	רשת אספקה
91		91	91	סה"כ

מספר בדיקות כימיות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
91	0	91	91	רשת אספקה – עכירות + כלור
1	0	1	1	רשת אספקה - מתכות
1	0	1	1	רשת אספקה - טריהלומתנים
4	0	4	4	רשת אספקה - פלואוריד
97	0	97	97	סה"כ

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד תפעולי			סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	
2	0	2	רשת אספקה – כלור, עכירות, מוליכות וקשיות
2	0	2	סה"כ